

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP-0002/17

Producttyp: Niederspannungs-Stromkabel
 NYY 0,6/1 kV

Angebot: 1÷5 x 4÷500 mm²
 HD 603 S1/A3:2009; VDE 0276-603

Hersteller: TTKabeli d.o.o.
 Knešpolje b.b.
 88220 Široki Brijeg, BiH

Verwendungszweck: Kabel und Leitungen vorgesehen für die Verteilung von
 Elektrizität und elektronischen Signalen in Bauwerken

**Übereinstimmung mit EU -
 Recht:** CPR – Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen
 Parlaments und des Rates

**Name und ID nummer der
 benannten Stelle:** EZÚ – elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014

Test Berichtsnummer: 605678-01/03

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale:	Leistung:	Harmonisierte techn. Spezifikation
Reaction auf Feuer	E _{ca}	EN 50575:2014+A1:2016
Gefahrstoffe	NPD	

AVCP system: 3

Diese Erklärung der Leistungen erfolgt in der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Unterzeichnet für und im Auftrag der Hersteller von:
 Antonio Elez, Technical director

ttkabeli
 d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
 13.1.2017.