

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.

R 60166324

Blatt Sheet

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010-L.M.-21248008 008 24.10.2022 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 25
70565 Stuttgart
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Contact GmbH
Oskar-Lapp-Str. 5
70565 Stuttgart
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to

IEC 62852:2014+A1



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

PV Components for BOS - electrical /Connector for Photovoltaic systems

Type designation:

EPIC®SOLAR 4Plus X Y

11

Rated voltage:

DC 1500V

Rated current:

22 A (2,5mm²)

30 A (4,0mm² ; 6,0mm² ; 10,0mm²)

Ambient temperature range: -40°C to +85°C

Upper limit temperature : 105°C

Degree of protection: IP65 / IP68 (1m, 10h)

Remark:

X : M (Male), F (Female)

Y : 2,5mm²; 4,0 mm²; 6,0 mm²; 10,0 mm²

= Cross section of PV - cable

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935



A. Dolya